

Техническое задание к Извещению о запросе предложений № 41/2 от 15.01.2020г.

Техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации.

Периодические работы по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации предусматривают:

1. Регламентные работы № 1 (ежемесячно):
 - а) проверка комплектности оборудования;
 - б) внешний осмотр охранно-пожарной сигнализации на отсутствие повреждений, коррозии, и.т.п.;
 - в) контроль срабатывания извещателей, проверку работоспособности панелей управления и приемо-передающих устройств;
 - г) проверку работоспособности основных и резервных источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный и обратно;
 - д) проверку общей работоспособности всей системы в целом;
 - ж) иные мероприятия и работы, необходимые для обеспечения работоспособности охранно-пожарной сигнализации.
2. Регламентные работы № 2 (ежеквартально):
 - а) проверка работоспособности системы в ручном и автоматическом режимах;
 - б) проверку монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры;
 - в) состояние гибких переходов (соединений);
 - г) очистку и протирку клавиатур и других компонентов системы;
 - д) контроль номинальных параметров технических средств.
3. Внеплановое проведение технического обслуживания:
 - а) при поступлении ложных срабатываний системы;
 - б) при отказах аппаратуры;
 - в) ликвидация последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий.

Весь объем выполненных работ по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации отражается в журнале по обслуживанию и ремонту технических средств, находящемся на объекте и индивидуальном журнале электромонтера. Ведение и хранение журнала на объекте возлагается на ответственное лицо, назначаемое заказчиком.